


**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**  
**ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРИИ**

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Института агроинженерии

  
И.А. Шатин

«25» апреля 2023 г.

Кафедра энергообеспечение и автоматизация технологических процессов

Рабочая программа дисциплины

**Б1.О.37 МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ**

Направление подготовки **35.03.06 Агроинженерия**

Направленность **Автоматизация и роботизация технологических процессов**

Уровень высшего образования – **бакалавриат**

Квалификация – **бакалавр**

Форма обучения – **очная**

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Шатин Иван Андреевич  
Должность: Директор Института агроинженерии  
Дата подписания: 31.05.2023 11:52:38  
Уникальный программный ключ:  
da057a02db1732c5528ebcd3a8e21c9119d58781

Челябинск  
2023

Рабочая программа дисциплины «Монтаж электрооборудования и средств автоматики» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 г. № 813. Рабочая программа предназначена для подготовки бакалавра по направлению **35.03.06 Агроинженерия**, направленность – **Автоматизация и роботизация технологических процессов**.

Настоящая рабочая программа дисциплины составлена в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и учитывает особенности обучения при инклюзивном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Составитель – кандидат технических наук, доцент Гусейнов Р. Т.

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры «Энергообеспечения и автоматизации технологических процессов»

«06» апреля 2023 г. (протокол № 6)

Зав. кафедрой энергообеспечения и автоматизации технологических процессов, доктор технических наук, профессор

В.М. Попов

Рабочая программа дисциплины одобрена методической комиссией Института агроинженерии

« 21 » апреля 2023 г. (протокол № 5).

Председатель методической комиссии Института агроинженерии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, кандидат технических наук

Е.А. Лещенко

Директор Научной библиотеки



И.В. Шатрова

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.....	4
1.1.	Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2.	Компетенции и индикаторы их достижений.....	4
2.	Место дисциплины в структуре ОПОП.....	5
3.	Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
3.1.	Распределение объема дисциплины по видам учебной работы.....	5
3.2.	Распределение учебного времени по разделам и темам.....	5
4.	Структура и содержание дисциплины, включающие практическую подготовку.....	6
4.1.	Содержание дисциплины.....	6
4.2.	Содержание лекций.....	10
4.3.	Содержание лабораторных занятий.....	11
4.4.	Содержание практических занятий.....	12
4.5.	Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся.....	12
5.	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
6.	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	14
7.	Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины.....	14
8.	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины.....	14
9.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	14
10.	Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	15
11.	Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	15
	Приложение. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся.....	20
	Лист регистрации изменений.....	38

## Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

### 1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующего типа: производственно-технологический; проектный.

**Цель дисциплины** – сформировать у студентов навыки использования современных методов монтажа, наладки, эксплуатации, ремонта машин и восстановления изношенных деталей технических средств сельскохозяйственных предприятий.

**Задачи дисциплины:** – изучить передовые методы организации и проведения монтажа, эксплуатации и ремонта технических средств в агропромышленном комплексе (АПК);

– рассмотреть вопросы надежности, ремонтпригодности оборудования технических средств, организации и проведения планово – предупредительного ремонта в производстве;

– ознакомить будущих специалистов необходимыми знаниями и умением диагностирования, нахождения и устранения неполадок в работе технических средств;

– выработать навыки пользования справочной и технической литературой при проведении монтажа, эксплуатации и при ремонте технических средств.

### 1.2. Компетенции и индикаторы их достижений

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Формируемые ЗУН	
ИД-1.ОПК-4 Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	знания	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, как обосновываются и реализуются современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности - (Б1.О.37-3.1)
	умения	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь обосновывать и реализовать современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности - (Б1.О.37-У.1)
	навыки	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками обосновывать и реализовать современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности - (Б1.О.37-Н.1)

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Монтаж электрооборудования и средств автоматики» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата.

## 3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объём дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), 108 академических часов (далее часов). Дисциплина изучается:

- очная форма обучения в 4 семестре.

### Распределение объема дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов
	по очной форме обучения
<b>Контактная работа (всего), в том числе практическая подготовка</b>	<b>56</b>
<i>Лекции (Л)</i>	28
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	14
<i>Лабораторные занятия (ЛЗ)</i>	14
<b>Самостоятельная работа обучающихся (СР)</b>	<b>52</b>
<b>Контроль</b>	-
<b>Итого</b>	<b>108</b>

### 3.1. Распределение учебного времени по разделам и темам

#### Очная форма обучения

№ темы	Наименование разделов и тем	Всего часов	в том числе				
			контактная работа			СР	контроль
			Л	ЛЗ	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Электротехнические материалы</b>							
1.1.	Проводниковые и полупроводниковые материалы	16	2	4	2	8	х
1.2.	Электроизоляционные материалы (диэлектрики)	18	4	2	4	8	х
1.3.	Магнитные материалы (магнитно-мягкие и магнитно-твердые)	16	2	2	2	10	х
<b>Раздел 2. Монтаж силовых и осветительных электроустановок и линий электропередач</b>							

2.1.	Монтаж трансформаторов и электрических машин	16	4	2	2	8	х
2.2.	Монтаж осветительных и облучательных установок	16	2	2	2	10	х
2.3.	Монтаж линий электропередач	16	4	2	2	8	х
<b>Раздел 3. Монтаж средств автоматики</b>							
3.1.	Монтаж однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии	14	2	2	2	8	х
3.2.	Монтаж автоматизированной системы сбора информации АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА»	16	4	2	2	8	х
3.3.	Монтаж трехфазного счетчик электрической энергии «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 975»	16	4	2	2	8	х
	Контроль	-	х	х	х	х	-
	<b>Итого</b>	<b>108</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>52</b>	х

#### 4. Структура и содержание дисциплины

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

##### 4.1. Содержание дисциплины

Электротехнические материалы. Монтаж силовых и осветительных электроустановок и линий электропередач. Монтаж средств автоматики.

##### **Введение**

Программой предмета «Монтаж электрооборудования и средств автоматики» предусматривается изучение технических основ и практических навыков по организации и технике монтажа силовых и осветительных электроустановок и линий электропередач. Монтажа средств автоматики, технических средств предприятий АПК.

##### **Раздел 1. Электротехнические материалы**

При монтажных работах применяются разнообразные электротехнические материалы. Электротехнические материалы подразделяются на проводниковые, полупроводниковые, электроизоляционные и магнитные. Проводниковые материалы делятся на две основные группы: материалы высокой проводимости и сплавы высокого сопротивления.

Материалы высокой проводимости применяются для выполнения обмоток, соединительных проводов, электрических линий и в других случаях, где требуется малое сопротивление. Самым низким удельным сопротивлением при 20°C ( $\rho = 0,016 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2 / \text{м}$ ) обладает серебро, его применяют для изготовления контактов реле и аппаратов.

Наиболее широко в качестве проводникового материала применяют медь, которая обладает рядом ценных свойств: высокой электрической проводимостью, стойкостью к окислению, достаточно высокой механической прочностью, кроме того, она легко подвергается механической обработке, свариванию и пайки. Удельное электрическое сопротивление меди  $\rho = 0,0175 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2 / \text{м}$ . При монтаже электроустановок применяются сплавы меди с оловом и другими металлами, называемые бронзами, а также сплав меди с цинком – латунь. На втором месте по проводимости стоит алюминий, который в ряде случаев заменяет медь. Его удельное электрическое сопротивление составляет  $\rho = 0,0295 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2 / \text{м}$ . На воздухе алюминий покрывается тонкой пленкой окиси, которая препятствует дальнейшему окислению. Эта пленка препятствует пайке алюминия, поэтому при соединении алюминиевых проводов их сваривают или паяют при помощи особых припоев.

Сплавы высокого сопротивления применяют для изготовлении деталей электроизмерительных и электронагревательных приборов, резисторов, реостатов и др. К числу наиболее широко распространенных сплавов высокого сопротивления относятся: константан, имеющий удельное удельное электрическое сопротивление  $\rho = 0,435 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2 / \text{м}$  и температуру плавления  $1260^\circ\text{C}$ , манганин с  $\rho = 0,435 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2 / \text{м}$  и температурой плавления  $960^\circ\text{C}$ , нихром с  $\rho = 1,12 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2 / \text{м}$  и температурой плавления  $1390^\circ\text{C}$ .

Полупроводники занимают промежуточное место между проводниками и изоляционными материалами. Электрические свойства полупроводников в значительной степени зависят от температуры, освещенности, наличия и интенсивности электрического поля, количества примесей. При обычной температуре в полупроводниках есть некоторое количество свободных электронов, образовавшихся вследствие разрыва электронных связей. У полупроводников различают два вида проводимости – электронную и дырочную. Электронная проводимость осуществляется свободными электронами, а дырочная – передвижением связей, лишенных электронов. Для изготовления полупроводниковых приборов наиболее широко используют германий и кремний.

При монтажных работах широко применяются электроизоляционные материалы (диэлектрики), которые используются для изоляции токоведущих частей электроустановок. По состоянию при обычной температуре электроизоляционные материалы можно разделить на газообразные, жидкие и твердые; по происхождению – на органические, неорганические, естественные и искусственные; по области применения – для напряжения до  $1000 \text{ В}$  и выше  $1000 \text{ В}$ ; для низкой и высокой частоты тока.

Электроизоляционные материалы характеризуются диэлектрической проницаемостью, то есть проницаемостью электрического поля внутрь диэлектрика. Если изоляция находится под воздействием переменного тока, то некоторое количество электрической энергии превращается в тепловую. Поглощаемая мощность называется диэлектрическими потерями. При чрезмерном увеличении напряжения, подведенного к изоляционному материалу, происходит его пробой. При этом материал утрачивает электроизоляционные свойства, что может привести к возникновению короткого замыкания между токоведущими частями электроустановки. Напряжение, при котором происходит пробой изоляции, называется пробивным.

Из газообразных электроизоляционных материалов в электрических приборах, аппаратах и электроустановках наиболее широко применяется воздух. Электрическая прочность воздуха составляет  $3 \dots 5 \text{ кВ/мм}$ .

К жидким изоляционным материалам относятся трансформаторное, кабельное и конденсаторное масла, которые применяются для заполнения соответствующих электротехнических конструкций (трансформаторов, кабелей и конденсаторов).

Из твердых изоляционных материалов в электротехнических установках широко используют минеральные диэлектрики (сланцу, мрамору, шиферу, стеклу, фарфору), слоистые (гетинакс, текстолит, асбоцемент), волокнистые (дерево, бумагу, фибру, стекловолокно), твердеющие (шеллак, бакелит,

смоли), различные лаки и высыхающие масла. Для изоляции проводов используют каучук, а для изготовления ряда электроизоляционных изделий – его производное эбонит.

Магнитные материалы, применяемые в электротехнических устройствах, делятся на две группы – магнитно-мягкие и магнитно-твердые.

Магнитно-мягкие материалы характеризуются небольшими значениями остаточного магнетизма (коэрциативной силы) и высокой магнитной проницаемостью. Эти материалы используют для изготовления сердечников электрических машин и трансформаторов. Наиболее широко распространена электротехническая сталь, которая отличается от обычной стали высоким процентным содержанием кремния (до 5%). Другим магнитно-мягким материалом является пермаллой – сплав, содержащий железо и до 80% никеля. Для высокочастотных электроустановок из феррита, состоящего из измельченных, а затем сплавленных окислов железа и других металлов (никеля, цинка и т.п.).

Магнито-твердые материалы применяют для изготовления постоянных магнитов. Эти материалы характеризуются большими значениями коэрциативной силы и высоким остаточным магнетизмом. Лучшими магнитными свойствами обладают легированные стали с присадками никеля, вольфрама, хрома, алюминия и кобальта (сплавы магнито, альнико и др.). Сплавы железа с платиной обладают еще более высокими магнитными свойствами.

## **Раздел 2. Монтаж силовых и осветительных электроустановок и линий электропередач**

Технологии монтажа силовых трансформаторов. Инженерная подготовка монтажа, проверка фундаментов под монтаж. Монтаж трансформаторов, особенно мощных, является сложной трудоемкой работой, которая требует предварительной подготовки. Трансформаторы мощностью до 1600 кВА отправляются с заводов-изготовителей полностью собранными и залитыми маслом; при мощности 2500 кВА и выше трансформаторы транспортируются с демонтированными узлами и деталями, а наиболее мощные – без масла. Некоторые трансформаторы мощностью 63 МВА имеют бак с верхним разъемом и надставкой, демонтируемой на время транспортирования. Бак закрывают «транспортной» крышкой, которая заменяется во время монтажа.

При транспортировке железнодорожным транспортом боковой поверхности трансформаторов придают форму железнодорожного габарита. До начала монтажа необходимо подготовить фундамент под трансформатор, помещение трансформаторно масляного хозяйства, баки для хранения масла, приспособления и инвентарь; трансформаторное масло (высушенное); средства пожаротушения и противопожарный пост на время прогрева и сушки трансформатора.

Трансформатор устанавливается на фундамент таким образом, чтобы его крышка имела уклон 1...1,5%, обеспечивающий беспрепятственное поступление газа из трансформатора в маслопровод, идущий к газовому реле. Уклон создается обычно установкой подкладок под катки или непосредственно под дно бака. Для закрытой установки трансформаторов используется отдельное здание либо трансформаторные камеры – помещения в общем здании энергетического объекта. Камера снабжается индивидуальной вентиляционной системой, не связанной с другими вентиляционными системами здания. Система рассчитывается на отвод тепла, чтобы разность температур на входе и выходе из помещения не превышала 15°C. Проверяют влагосодержание образцов изоляции, которые закладываются в трансформаторы мощностью более 80 МВА. Влагосодержание образца изоляции толщиной 3 мм должно быть не более 1%. Монтаж составных частей трансформатора производится без ревизии активной части. После монтажа составных частей трансформаторов, транспортируемых без масла, остатки трансформаторного масла сливают через донную пробку, бак герметизируют для последующего вакуумирования и заливки или доливки масла. Для трансформаторов, имеющих азотную или пленочную защиту, заливка масла производится через дегазационную установку.

### **Монтаж электрических машин**

Перед началом монтажа электрической машины производят проверку соответствия машины её проектной документации, проверку комплектности машины и сохранности крепежных деталей. Производится проверка возможных повреждений за время транспортировки и хранения. Проверяется состояние подшипников. Производится ревизия машины в полном или неполном объёме. Произ-



водится проверка сопротивления изоляции электрической машины и при необходимости производится сушка изоляции. Ревизия двигателя в полном объеме: 1. Внешний осмотр двигателя, выявление наружных повреждений (трещин, сколов); 2. Проверка комплектности; 3. Проворачивание вала двигателя, для обнаружения погнутости вала, повреждения подшипников. Если вал не погнут – ротор вращается плавно. Если подшипники без повреждений – в них отсутствуют шумы. Если мощность двигателя 10 кВт и меньше – вал двигателя проворачивают вручную; если мощность двигателя больше 10 кВт – вал двигателя проворачивают рычагом. 4. Прозвонка, для определения целостности обмоток (производится омметром, батарейкой с лампочкой и т. д.). 5. Измерение сопротивления изоляции между обмотками и между каждой обмоткой и корпусом. Перед этим обмотки необходимо отсоединить друг от друга (производится мегомметром). При температуре 10 – 30 °С сопротивление должно быть не меньше 0,5 МОм. 6. Полная разборка двигателя, выемка ротора. 7. Сушка двигателя, при сопротивлении изоляции меньше, чем 0,5 МОм (сушка производится горячим воздухом или инфракрасным облучением). При необходимости производится пропитка обмотки. Опорные основания (фундаменты) выполняются из следующих материалов: Кирпича; 2. Бетона; 3. Железобетона. Вес фундамента должен превышать вес электродвигателя не менее чем в десять (10) раз при обычной нагрузке и не менее чем в двадцать (20) раз при ударной нагрузке.

#### Монтаж осветительных установок

Определяется вид и система освещения, в зависимости от вида помещения. Выбирается тип источника света: лампы накаливания или газоразрядные лампы. Определяется тип и марка светильника. Производится расчет мощности источника света и определяется их количество. Производится размещение светильников в плане помещения. Определяется способ крепления светильника и выбирается соответствующее оборудование. Производится зарядка светильников и их подвеска. Производится подключение светильников к осветительной сети.

#### Монтаж линий электропередач.

Воздушные линии сооружают по проекту, в котором отражены вопросы организации и производства строительно-монтажных работ. В организационной части приводятся объемы строительно-монтажных работ, потребность в строительных конструкциях, деталях, изоляторах, проводах, рабочих и механизмах. В производственной части приводятся календарный план строительно-монтажных работ, график движения рабочих по видам работ, график движения механизмов, технологические карты на разработку котлованов под опоры, сборку и установку опор, монтаж проводов и пр. Однако ряд небольших линий, отпайки небольшой протяженности, реконструкции линий могут выполняться без проектной документации.

Воздушные линии состоят из следующих основных конструктивных элементов: опор, проводов, изоляторов, линейной арматуры и заземляющих устройств. Сооружение ВЛ ведется в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Строительными нормами и правилами» (СНиП).

Опоры. На воздушных линиях напряжением до 1000 В применяются опоры деревянные из антисептированной древесины, деревянные на железобетонных или деревянных (антисептированных) приставках и железобетонные. Различают опоры анкерные, промежуточные, угловые, концевые, ответвительные и перекрестные.

Деревянные опоры из непропитанной древесины в среднем служат 4...5 лет (сосна), из пропитанной – 12...20 лет. Их изготавливают из бревен не ниже третьего сорта. Минимально допустимый диаметр в верхнем отрубе 14, а для вспомогательных элементов опор 12 см. Стойку с приставкой соединяют болтами, хомутами или проволочными бандажами из стальной оцинкованной проволоки диаметром 4 мм (12 витков) или неоцинкованной 5...6 мм (8...10 витков), защищенной стойким антикоррозионным покрытием. Стойки с подкосами и деревянные приставки с ригелями соединяют болтами, железобетонные приставки с ригелями – шпильками.

Деревянные опоры воздушных линий унифицированы, основные характеристики их приведены в справочной литературе [6]. Опоры допускают совместную подвеску от двух до восьми про-

водов марок А16...А50 и одновременно до четырех проводов радиотрансляционной сети. Расчетные пролеты принимают в зависимости от числа и марки монтируемых проводов и климатического района сооружения линий.

В процесс монтажа производится разбивка трассы. Копка котлованов под опоры, выбирают типы опор, провода и линейная арматура. Производится установка опор, раскатывание провода и подъем его на крюки. Далее производится натяжение провода и закрепление его на изоляторах.

### Раздел 3. Монтаж средств автоматики

Монтаж электрических счетчиков и автоматизированных систем учета электрической энергии. АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» – это готовое решение, включающее в себя электросчетчики, оборудование для сбора и передачи информации, программное обеспечение. АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» служит для автоматизированного сбора информации с электросчетчиков потребителей, анализа полученной информации и передачи информации в биллинговые системы. Система ЭМИС-ЭЛЕКТРА» обеспечивает достоверность и своевременность получаемых данных, а также надежное хранение данных. Система ориентирована на работу в электrorаспределительной сети 0.4 кВ и используется для учета и управления потреблением электроэнергии на таких объектах как: ° Отдельные коттеджи; ° Многоквартирные дома; ° Офисы; ° Объекты общественного назначения; ° Производственные и промышленные предприятия.

Счетчик электрической энергии однофазный электронный «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 970» используется для измерения и учета активной энергии в однофазных цепях переменного тока 230 В с частотой 50/60 Гц и передачи телеметрической информации о расходуемой электроэнергии при использовании в автоматизированных системах контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ). Возможности: ° Контролировать потребление электроэнергии с учетом развитой структуры тарифов; ° Получать сведения об аварийном состоянии собственной сети; ° Накапливать данные о потреблении, используя удаленный доступ к счетчикам по каналам связи; ° Контролировать и синхронизировать работу счетчиков. ° Следить за состоянием сети потребления и сети передачи данных.

При монтаже электрических счетчиков и автоматизированных систем учета электрической энергии производится проверка документации на оборудование. Производится проверка точности показаний монтируемых приборов образцовыми установками. Определяется наличие самохода. Производится установка и пломбирование приборов и оформление соответствующей документации.

## 4.2. Содержание лекций

### Очная форма обучения

№ п/п	Краткое содержание лекций	Количество часов	Практическая подготовка
1.	Классификация электротехнических материалов, применяемых при монтажных работах. Основные характеристики проводниковых материалов. Области их применения. Полупроводниковые материалы, электронная и дырочная проводимость.	2	+
2.	Изоляционные материалы, применяемые при монтажных работах. Классификация диэлектриков по физическому состоянию, происхождению, по области применения. Диэлектрическая проницаемость изоляционных материалов. Пробивное напряжение диэлектриков, устойчивость к повышенной частоте. Твердые, жидкие и газообразные диэлектрики.	4	+

3.	Классификация магнитные материалов, применяемых в электротехнических устройствах. Две группы магнитных материалов – магнитно-мягкие и магнитно-твердые. Области применения и способы изготовления данных материалов. Остаточный магнетизм (коэрциативная сила) и магнитная проницаемость.	2	+
4.	Технология монтажа силовых трансформаторов. Инженерная подготовка монтажа. Изготовление фундамента, проверка фундамента под монтаж. Проверка изоляции обмоток и качества трансформаторного масла. Досборка трансформатора перед его установкой. Монтаж охлаждающей системы трансформатора. Установка трансформатора на фундамент. Фазировка и включение трансформатора.	4	+
5.	Монтаж электрических машин. Проверка соответствия машины её проектной документации, проверка комплектности машины и сохранности крепежных деталей. Проверка возможных повреждений за время транспортировки и хранения. Ревизия машины в полном или неполном объёме. Установка машины на фундамент, соединение с рабочей машины и включение в сеть	4	+
6.	Монтаж источников освещения. Определение вида и системы освещения. Выбор вида источника света, определение типа и марки светильника и определение их количества. Размещение светильников в плане помещения и определение способа крепления светильника. Технология зарядки светильников и их подвеска. Подключение светильников к осветительной сети	4	+
7.	Монтаж воздушных линий электропередач. Проектная документации для строительства ВЛ. Разбивка трассы, копка котлованов под опоры, выбор типов опор, проводов и линейной арматуры. Технология установки опор. Раскатывание провода и подъём его на крюки. Натяжение провода и закрепление его на изоляторах. Заземление крюков.	4	+
8.	Монтаж счетчиков и автоматизированных систем учета электрической энергии. Проверка документации на оборудование. Проверка точности показаний монтируемых приборов образцовыми установками. Определение наличия самохода. Установка и пломбирование приборов и оформление соответствующей документации	4	+
	<b>Итого</b>	<b>28</b>	<b>10%</b>

## 4.2. Содержание лабораторных занятий

### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование лабораторных занятий	Количество часов	Практическая подготовка
1.	Монтаж пятипроводной промежуточной опоры ВЛ-0,4 кВ	2	+
2.	Вводы зданий и сооружений	2	+
3.	Монтаж тросовой электропроводки	2	+

4.	Управление трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором нереверсивным магнитным пускателем	2	+
5.	Монтаж электродвигателей	2	+
6.	Монтаж и наладка схемы тепловой защиты асинхронного двигателя с использованием электротеплового реле	2	+
7.	Сборка и проверка цепей электрических распределительных щитов жилых и офисных помещений	2	+
	<b>Итого</b>	<b>14</b>	<b>20%</b>

### 4.3. Содержание практических занятий

#### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование практических занятий	Количество часов	Практическая подготовка
1.	Монтаж и эксплуатация трехфазного электродвигателя в однофазной сети	2	+
2.	Монтаж и эксплуатация и ремонт водонагревательных установок	2	+
3.	Монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ	2	+
4.	Монтаж и проверка цепей электрического освещения	2	+
5.	Монтаж и эксплуатация осветительных и облучательных установок	2	+
6.	Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов	2	+
7.	Монтаж и техническое обслуживание кабельных линий напряжением до 10 кВ	2	+
	<b>Итого</b>	<b>14</b>	<b>20%</b>

### 4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся

#### 4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся

Виды самостоятельной работы обучающихся	Количество часов
	Очная форма обучения
Подготовка к практическим занятиям	15
Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабораторных работ	15
Выполнение контрольной работы	–
Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов	13

Подготовка к промежуточной аттестации	9
<b>Итого</b>	<b>52</b>

#### 4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся

№ п/п	Наименование тем и вопросов	Количество часов
		Очная форма обучения
1.	Организация производства электромонтажных работ.	6
2.	Методы испытаний электрических машин по определению электрических величин (сопротивления обмоток, электрической мощности, электрической прочности, к.п.д.).	6
3.	Методы испытаний электрических машин по определению неэлектрических величин (температуры, частоты вращения, скольжения, механического момента, угла нагрузки).	6
4.	Организация эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий	6
5.	Мероприятия по обеспечению безопасности работ в электроустановках сельскохозяйственного назначения	6
6.	Эксплуатация трансформаторного масла	6
7.	Послеремонтные испытания силовых трансформаторов. Оборудование и приборы, применяемые для этого.	6
8.	Послеремонтные испытания электродвигателей. Оборудование и приборы, применяемые для этого.	6
9.	Монтаж и эксплуатация преобразователя частоты в схемах управления частотно-регулируемого асинхронного электропривода.	4
	<b>Итого</b>	<b>52</b>

### 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:

1. Методические указания к самостоятельной работе студентов очной формы обучения по теме "Конструкция, монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов" дисциплины "Основы монтажа, эксплуатации и ремонта технических средств" [Электронный ресурс] / сост.: В. В. Селунский, Б. Е. Шукшин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018 . – 27 с. – Доступ из локальной сети: <http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/peesh/41.pdf>.

2. Методические указания к самостоятельной работе студентов очной формы обучения по теме «Монтаж и эксплуатация трёхфазного электродвигателя в однофазной сети» дисциплины «Основы монтажа, эксплуатации и ремонта технических средств» [Электронный ресурс] / сост. В. В. Селунский ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ,

2017 . – 13 с. - Доступ из локальной сети: <http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/peesh/28.pdf>. — Доступ из сети Интернет: <http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/peesh/28.pdf>.

3. Методические указания к самостоятельной работе студентов очной формы обучения по теме "Монтаж, эксплуатация и ремонт воздушных и кабельных линий напряжением 0,4 кВ" дисциплины "Основы монтажа, эксплуатации и ремонта технических средств" [Электронный ресурс] / сост.: В. В. Селунский, Б. Е. Шукшин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018 . – 37 с. – Доступ из локальной сети: <http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/peesh/34.pdf>.

## **6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в Приложении.

## **7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины**

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

### **Основная:**

1. Гурьянов, Д. В. Монтаж электрооборудования и средств автоматизации : учебное пособие / Д. В. Гурьянов, А. Ю. Астапов. — Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2020. — 135 с. — ISBN 978-5-94664-368-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/253541>.

2. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие для вузов / Н. К. Полуянович. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-8002-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/171888>.

### **Дополнительная:**

Практикум по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования [Текст] / А. А. Пястолов, А. А. Попков, А. А. Большаков и др. М.: Колос, 1976.- 224 с.

## **8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины**

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам <https://юургау.рф>
2. ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>
3. Университетская библиотека ONLINE <http://biblioclub.ru>

## **9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

1. Методические указания к самостоятельной работе студентов очной формы обучения по теме "Конструкция, монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов" дисциплины "Основы монтажа, эксплуатации и ремонта технических средств" [Электронный ресурс] / сост.: В. В. Селунский, Б. Е. Шукшин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018 . – 27 с. – Доступ из локальной сети:  
<http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/peesh/41.pdf>.

2. Методические указания к самостоятельной работе студентов очной формы обучения по теме «Монтаж и эксплуатация трёхфазного электродвигателя в однофазной сети» дисциплины «Основы монтажа, эксплуатации и ремонта технических средств» [Электронный ресурс] / сост. В. В. Селунский ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 . – 13 с. - Доступ из локальной сети:  
<http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/peesh/28.pdf>. — Доступ из сети Интернет:  
<http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/peesh/28.pdf>.

3. Методические указания к самостоятельной работе студентов очной формы обучения по теме "Монтаж, эксплуатация и ремонт воздушных и кабельных линий напряжением 0,4 кВ" дисциплины "Основы монтажа, эксплуатации и ремонта технических средств" [Электронный ресурс] / сост.: В. В. Селунский, Б. Е. Шукшин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018 . – 37 с. – Доступ из локальной сети:  
<http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/peesh/34.pdf>.

#### **10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных:

- «Сельхозтехника» Автоматизированная справочная систем. Договор № 980/59/44 04.04.2017
- «Техэксперт» Информационно-справочная система. Контракт № 85/44 05.05.2017

Лицензионное программное обеспечение:

- MyTestXPRo 11.0 Программное обеспечение для тестирования знаний обучающихся. Сублицензионный договор № A0009141844/165/44 от 04.07.2017
- Windows 10 Home Single Language 1.0.63.71 Операционная система. Договор № 1146Ч от 09.12.2016
- Microsoft OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc Офисный пакет приложений. Лицензионный договор № 11353/409/44 от 25.12.2018 г
- Google Chrome Веб-браузер Свободно распространяемое ПО (Бесплатное программное обеспечение)
- Kaspersky Internet Security Антивирусное программное обеспечение. Договор № 10405/121/44 от 04.04.2019 г
- nanoCAD Электро версия 10.0 локальная Система автоматизированного проектирования (САПР). Сертификат: NCEL100-03631 от 04.06.2019 г.
- PTC MathCAD Education – University Edition Система компьютерной алгебры № 10554/134/44 от 20.06.2018 г.
- КОМПАС 3D v18 Система автоматизированного проектирования (САПР). Сублицензионный договор № КАД-18-0863 от 06.07.2018 г.

#### **11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

### **Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения**

1. Аудитории 203э, 302э – учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

2. Практические работы по дисциплине проводятся в 3-х специализированных лабораториях: 112Э (лаборатория монтажа), 114Э (лаборатория эксплуатации и ремонта), 005Э (лаборатория электрооборудования), оснащенных оборудованием и стендами для выполнения практических работ по разделу «Монтаж, эксплуатация и ремонт технических средств».

3. Аудитория 310Э, оснащенная:

- мультимедийным комплексом (компьютер, видеопроектор);
- компьютерной техникой с виртуальными аналогами лабораторного оборудования.

#### **Помещения для самостоятельной работы обучающихся:**

1. Помещение 303 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет».

### **Перечень оборудования и технических средств обучения**

#### **Стенды:**

1. Стенд для изучения асинхронного двигателя с фазным ротором.
2. Стенд для изучения монтажа нереверсивного магнитного пускателя.
3. Стенд для изучения монтажа реверсивного магнитного пускателя.
4. Стенд для изучения схемы управления поточной линией.
5. Стенд для изучения тросовой проводки.
6. Стенд для определения исправности ламп освещения, стартеров.
7. Стенд для изучения самонесущих изолированных проводов СИП.
8. Стенд для изучения монтажа пятипроводной промежуточной опоры ВЛ-0,4 кВ
9. Стенд для изучения КЛ – 0,4.
10. Стенд для изучения вводов зданий и сооружений.
11. Стенд для монтажа электродвигателя.
12. Стенд для монтажа осветительных установок.
13. Стенд для изучения самонесущих изолированных проводов марки СИП.

#### **Оборудование:**

1. Тепловизор.
2. Индикатор дефектов подшипниковых узлов.
3. Индикатор дефектов обмоток.
4. Насос ЭЦВ.
5. Магазины сопротивлений.
6. Реостаты.
7. Амперметры.
8. Вольтметры.
9. Набор добавочных сопротивлений.
10. Понижающий трансформатор.
11. Резисторы.



12. Пирометр.
13. Штангенциркуль.
14. Психрометр.
15. Комплекты плакатов

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации  
обучающихся

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе освоения дисциплины.....	20
2.	Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения сформированности компетенций.....	20
3.	Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компетенций в процессе освоения дисциплины.....	21
4.	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компетенций.....	22
4.1.	Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости в процессе практической подготовки.....	22
4.1.1.	Опрос на практическом занятии.....	24
4.1.2.	Оценивание отчета по лабораторной работе.....	26
4.1.3.	Тестирование.....	30
4.1.4.	Контрольная работа.....	33
4.2.	Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации...	34
4.2.1.	Дифференцированный зачет.....	34

## 1. Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе освоения дисциплины

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Формируемые ЗУН			Наименование оценочных средств	
	знания	умения	навыки	Текущая аттестация	Промежуточная аттестация
ИД-1.ОПК-4 Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	Обучающийся должен знать, как обосновываются и реализуются современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности - (Б1.О.37-3.1)	Обучающийся должен уметь обосновывать и реализовать современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности - (Б1.О.37-У.1)	Обучающийся должен владеть навыками обосновывать и реализовать современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности - (Б1.О.37-Н.1)	1. Ответ на практическом занятии; 2. Отчет по лабораторной работе; 3. Тестирование; 4. Контрольная работа (для заочной формы обучения)	1. Зачет с оценкой

## 2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения компетенций

ИД-1.ОПК-4 – Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности

Показатели оценивания (Формируемые ЗУН)	Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине			
	Недостаточный уровень	Достаточный уровень	Средний уровень	Высокий уровень
Б1.О.37-3.1	Обучающийся не знает, как обосновываются и реализуются современные технологии в соответствии с	Обучающийся слабо знает, как обосновываются и реализуются современные технологии в соответ-	Обучающийся знает с незначительными ошибками и отдельными пробелами, как обосновываются и реали-	Обучающийся с требуемой степенью полноты и точности знает, как обосновываются и реали-

	направленностью профессиональной деятельности	ствии с направленностью профессиональной деятельности	зуются современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	лизуются современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности
Б1.О.37-У.1	Обучающийся не умеет обосновывать и реализовать современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	Обучающийся слабо умеет обосновывать и реализовать современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	Обучающийся умеет с незначительными затруднениями обосновывать и реализовать современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	Обучающийся умеет обосновывать и реализовать современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности
Б1.О.37-Н.1	Обучающийся не владеет навыками обосновывать и реализовать современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	Обучающийся слабо владеет навыками обосновывать и реализовать современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	Обучающийся владеет навыками обосновывать и реализовать современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности - с небольшими затруднениями	Обучающийся свободно владеет навыками обосновывать и реализовать современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности

### 3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, сформированных в процессе освоения дисциплины

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.

1. Методические указания к самостоятельной работе студентов очной формы обучения по теме "Конструкция, монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов" дисциплины "Основы монтажа, эксплуатации и ремонта технических средств" [Электронный ресурс] / сост.: В. В. Селунский, Б. Е. Шукшин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018 . – 27 с. – Доступ из локальной сети: <http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/peesh/41.pdf>.

2. Методические указания к самостоятельной работе студентов очной формы обучения по теме «Монтаж и эксплуатация трёхфазного электродвигателя в однофазной сети» дисциплины «Основы монтажа, эксплуатации и ремонта технических средств» [Электронный ресурс] / сост. В. В. Селунский ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 . – 13 с. - Доступ из локальной сети: <http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/peesh/28.pdf>. — Доступ из сети Интернет: <http://nb/sursau.ru:8080/webdocs/peesh/28.pdf>.

3. Методические указания к самостоятельной работе студентов очной формы обучения по теме "Монтаж, эксплуатация и ремонт воздушных и кабельных линий напряжением 0,4 кВ" дисциплины "Основы монтажа, эксплуатации и ремонта технических средств" [Электронный ресурс] / сост.: В. В. Селунский, Б. Е. Шукшин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018 . – 37 с. – Доступ из локальной сети: <http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/peesh/34.pdf>.

#### 4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компетенций

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, по дисциплине «Монтаж электрооборудования и средств автоматики», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

##### 4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости в процессе практической подготовки

###### 4.1.1. Опрос на практическом занятии

Ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработки, указанные в разделе 3) заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

№	Оценочные средства	Код и наименование индикатора компетенции
	Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компетенций в процессе освоения дисциплины	
1.	<p>1. Каким образом создается пусковой момент однофазного асинхронного двигателя?</p> <p>2. Какой электродвигатель называется конденсаторным? Привести схему включения конденсаторного двигателя.</p> <p>3. Какую мощность может развить трехфазный асинхронный электродвигатель в сети однофазного тока, по сравнению сего мощностью в трехфазной сети?</p> <p>4. Как производится изменение направления вращения (реверсирование) электродвигателя, при его работе в однофазной сети?</p> <p>5. Что понимается под номинальным напряжением и током конденсаторного двигателя?</p> <p>6. Как работает конденсаторный двигатель при завышенной (заниженной) рабочей ёмкости <math>C_{p.n}</math>.</p> <p>7. От чего зависит и как определяются параметры рабочей <math>C_{p.n}</math> и пусковой <math>C_{п}</math> ёмкостей?</p> <p>8. В каких случаях не требуется отключаемая ёмкость <math>C_o</math>, а пусковая ёмкость <math>C_{п}</math> равна рабочей ёмкости <math>C_{p.n}</math>, т. е. <math>C_{п} = C_p</math>?</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>

	<p>9. Как производится выбор схемы включения трехфазного двигателя в однофазную сеть?</p> <p>10. В каких случаях невозможно включить трехфазный двигатель в однофазную сеть?</p> <p>11. Как производится определение начал и концов фаз обмоток статора?</p> <p>12. Выбрать схемы включения трехфазного двигателя в однофазную сеть с учетом величины напряжения сети и данных двигателя по напряжению.</p>	
2.	<p>1. Что входит в состав профилактического осмотра электродного проточного водонагревателя?</p> <p>2. Назвать величину минимального сопротивления «сухого» электродного водонагревателя?</p> <p>3. Перечислить возможные неисправности электродных водонагревателей, которые могут возникнуть при их эксплуатации?</p> <p>4. Перечислить правила техники безопасности при эксплуатации электродных котлов?</p> <p>5. Перечислить марки водонагревателей и водонагревательных котлов?</p> <p>6. Преимущества и недостатки электротепловых установок, применяемых в с/х?</p> <p>7. Конструкция трубчатых электрических нагревателей (ТЭНов), их устройство и технические характеристики?</p> <p>8. Электронагревательные провода и кабели, их устройство, области применения? Привести основные марки.</p> <p>9. Устройство элементного водонагревателя (водонагревателя-термоса)?</p> <p>10. Устройство проточного водонагревателя, электрическая схема его включения в сеть? Привести электрическую схему.</p> <p>11. Устройство электрокалориферной установки, технические характеристики подобных установок?</p> <p>12. Устройство электродных водонагревателей и электродных котлов, технические характеристики подобных установок?</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
3.	<p>1. Перечислить этапы работ при монтаже воздушной линии 0,4 кВ.</p> <p>2. Порядок проведения осмотров ВЛ.</p> <p>3. В каких случаях проводятся внеочередные осмотры ВЛ.</p> <p>4. Когда и как следует измерять сопротивление заземляющих устройств ВЛ.</p> <p>5. Привести схему измерения заземления опоры ВЛ.</p> <p>6. Как часто производится измерение сопротивления цепи «фаза-нуль».</p> <p>7. Что понимается под термином «Стрела провеса».</p> <p>8. Что понимается под термином «Габарит линии».</p> <p>9. Как осуществляется охрана ВЛ</p> <p>10. Перечислить дефекты, возникающие при эксплуатации ВЛ.</p> <p>11. Перечислить этапы проведения ремонтных работ на ВЛ.</p> <p>12. Перечислить марки изоляторов и проводов, используемых на ВЛ.</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
4.	<p>1. Монтаж осветительных установок с газоразрядными лампами</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p>

	<p>низкого давления (люминесцентными) и с лампами накаливания.</p> <p>2. Какие виды люминесцентных ламп существуют? Перечислить основные марки.</p> <p>3. Назвать особенности люминесцентных ламп? Произвести сравнение этих ламп с лампами накаливания.</p> <p>4. Какие функции выполняет стартер и дроссель?</p> <p>5. Привести электрическую схему включения люминесцентных ламп.</p> <p>6. Для чего нужны светорегуляторы и переключатели?</p> <p>7. Монтаж светодиодных источников света. Области применения светодиодного освещения?</p> <p>8. Основные преимущества и недостатки светодиодных источников света?</p> <p>9. Использование светодиодных источников для уличного освещения и тепличного производства?</p> <p>10. Монтаж газоразрядных ламп высокого давления. Особенности зажигания и работы газоразрядных ламп высокого давления?</p> <p>11. Монтаж инфракрасных облучательных установок. Области применения?</p> <p>12. Монтаж ультрафиолетовых облучательных установок. Области применения?</p>	<p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
5.	<p>1. Особенности монтажа силовых трансформаторов различных габаритов.</p> <p>2. Монтаж измерительных трансформаторов различных классов напряжений.</p> <p>3. Перечислить основные узлы силового трансформатора?</p> <p>4. Назначение магнитопровода трансформатора, как он устроен?</p> <p>5. Почему магнитопровод трансформатора имеет «Шихтованную» конструкцию?</p> <p>6. Какие узлы и части входят в состав активной части трансформатора?</p> <p>7. Перечислить функции трансформаторного масла?</p> <p>8. Назначение и устройство расширителя?</p> <p>9. Назначение и устройство воздухоосушителя?</p> <p>10. Устройство и назначение газового реле?</p> <p>11. Назначение и устройство предохранительной (выхлопной) трубы?</p> <p>12. На какие типы и габариты подразделяются все силовые трансформаторы?</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
6.	<p>1. Монтаж силового кабеля. Основные элементы конструкции силового кабеля?</p> <p>2. Какой срок службы силового кабеля и от чего он зависит?</p> <p>3. Какие недостатки имеет кабель с бумажной изоляцией и как они устраняются?</p> <p>4. Преимущества и недостатки кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией?</p> <p>5. Преимущества кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и их устройство?</p> <p>6. Классификация жил кабеля и их назначение?</p> <p>7. Назначение изоляции, экранов, оболочек и заполнителей кабеля?</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>



	<p>8. Структура маркировки кабеля. Буквенно цифровые обозначения – марки?</p> <p>9. Требования, предъявляемые к кабельным трассам?</p> <p>10. Как и при каких условиях производится прокладка кабельных линий?</p> <p>11. Механизмы применяющиеся для прокладки кабеля и их устройство?</p> <p>12. Как и для чего производится прогрев кабеля?</p>	
7.	<p>1. Причины снижения сопротивления изоляции электрических машин?</p> <p>2. Как проявляется витковое короткое замыкание при работе электрической машины?</p> <p>3. Как проявляется короткое замыкание между фазами обмоток статора при работе электрической машины?</p> <p>4. Как проявляется короткое замыкание обмотки фазного ротора (у электродвигателя с фазным ротором)?</p> <p>5. Как проявляется обрыв проводника (проводников) обмотки статора у работающего двигателя?</p> <p>6. Как проявляется обрыв проводника обмотки статора при пуске двигателя?</p> <p>7. К чему приводит нарушение межлистовой изоляции сердечников статоров (у машин переменного тока) или сердечников роторов (у машин постоянного тока)?</p> <p>8. К каким последствиям приводит ослабление прессовки листов магнитопроводов электрических машин и как это проявляется при их работе?</p> <p>9. Что вызывает повышенное искрение и нагрев контактных колец и коллектора, а также повышенный износ щеток?</p> <p>10. Что приводит к повышенному нагреву электрической машины или её отдельных частей при нагрузках не превышающих номинальные?</p> <p>11. Что такое эксцентриситет ротора электрической машины, к чему он приводит, и какие признаки показывают на его появление?</p> <p>12. К чему приводит нарушение балансировки вращающихся частей электропривода (муфт, шкивов и роторов)?</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа.

Шкала	Критерии оценивания
Оценка 5 (отлично)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся полно усвоил учебный материал;</li> <li>- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией;</li> <li>- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений и процессов;</li> <li>- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической последовательности;</li> <li>- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;</li> <li>- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов.</li> </ul>
Оценка 4 (хорошо)	<p>ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место один из недостатков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не искажившие содержание ответа;</li> <li>- в изложении материала допущены незначительные неточности.</li> </ul>
Оценка 3 (удовлетворительно)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;</li> <li>- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопросов;</li> <li>- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуации.</li> </ul>
Оценка 2 (неудовлетворительно)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не раскрыто основное содержание учебного материала;</li> <li>- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;</li> <li>- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;</li> <li>- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки.</li> </ul>

#### 4.1.2. Оценивание отчета по лабораторной работе

Отчет по лабораторной работе используется для оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Содержание и форма отчета по лабораторным работам приводится в методических указаниях к лабораторным работам (п. 3 ФОС). Содержание отчета и критерии оценки отчета (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий.

№	Оценочные средства	Код и наименование индикатора компетенции
	Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компетенций в процессе освоения дисциплины	
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение, назначение и конструкция ВЛ</li> <li>2. Каковы основные фазы возведения ВЛ?</li> <li>3. Основные определения ВЛ в пролете.</li> <li>4. Как производится подготовка трассы ВЛ?</li> <li>5. Каким образом производится проверка комплектации опор?</li> </ol>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью</p>

	<p>6. Какие требования предъявляются к телу опоры?</p> <p>7. Как осуществляется крепление крюков, траверсы и ригеля?</p> <p>8. Каким образом выполняется бандажировка опор?</p> <p>9. Как производится посадка изоляторов на крюки и штыри?</p> <p>10. Назначение и область применения двойного крепления провода?</p> <p>11. Назначение и конструкция заземления и зануления опоры?</p> <p>12. Как осуществляется подготовка котлованов для установки опор?</p>	<p>профессиональной деятельности</p>
2.	<p>1. Определение, классификация и назначение вводов.</p> <p>2. Последовательность операций при монтаже вводов</p> <p>3. Конструкция кабельного ввода через стенку.</p> <p>4. Конструкция кабельного ввода через фундамент.</p> <p>5. Конструкция ввода на изоляторах.</p> <p>6. Конструкция ввода проводки трубостойкой через стену.</p> <p>7. Конструкция ввода проводки трубостойкой через крышу.</p> <p>8. Как выполняется теплоизоляция и гидроизоляция вводов?</p> <p>9. Как протягивается изолированный провод через трубостойку?</p> <p>10. Как определяется высота ввода трубостойкой через крышу?</p> <p>11. Каковы преимущества и недостатки ввода трубостойкой через стену перед вводом трубостойкой через крышу?</p> <p>12. Каковы преимущества и недостатки кабельного ввода через стену перед кабельным вводом через фундамент?</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
3.	<p>1. Внутренние электропроводки, их классификация и конструкции.</p> <p>2. Тросовая проводка: конструкция и область применения.</p> <p>3. Какими способами выполняется концевое крепление троса?</p> <p>4. Допускается ли концевое крепление троса электропроводки на крюке?</p> <p>5. Какую функцию выполняет муфта натяжения в конструкции тросовой проводки?</p> <p>6. Как выполняется крепление ответвительной проводки на тресе?</p> <p>7. Как выполняется заземление троса?</p> <p>8. С какой целью составляется и какие данные должен содержать акт измерения сопротивления изоляции?</p> <p>9. Какова величина допустимого сопротивления изоляции тросовой проводки?</p> <p>10. Конструкция и принцип действия стартера.</p> <p>11. В чем заключается идея зануления?</p> <p>12. Каковы преимущества тросовой проводки, по сравнению с другими видами проводок?</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
4.	<p>1. Описать работу схемы управления асинхронного двигателя не-реверсивным магнитным пускателем.</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и ре-</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Дать определение принципиальной и монтажной электрических схем</li> <li>3. Конструкция и принцип действия неререверсивного магнитного пускателя.</li> <li>4. Перечислить функции магнитных пускателей.</li> <li>5. Объяснить отличия магнитных пускателей, работающих на постоянном и переменном токе.</li> <li>6. Назначение и принцип действия короткозамкнутого витка магнитного пускателя.</li> <li>7. Каким образом в конструкции магнитных пускателей обеспечивается большое число возможных коммутаций?</li> <li>8. Конструкция и принцип действия автоматических выключателей.</li> <li>9. Как происходит гашение дугового разряда в автоматическом выключателе?</li> <li>10. Каковы преимущества автоматического выключателя перед предохранителем с плавкой вставкой?</li> <li>11. Конструкция и принцип действия теплового реле.</li> <li>12. В каких случаях допускается установка воспринимающих частей теплового реле в две фазы?</li> </ol>	<p>ализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>5.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Конструкция асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым и фазным ротором.</li> <li>2. Объём ревизии асинхронного двигателя в зависимости от условий и срока хранения.</li> <li>3. Методика проведения внешнего осмотра асинхронного двигателя.</li> <li>4. Методика измерения сопротивления изоляции асинхронного двигателя.</li> <li>5. Какова цель центровки валов двигателя и рабочей машины и как она производится?</li> <li>6. Как производится монтаж асинхронного двигателя на железобетонном основании?</li> <li>7. Как производится монтаж асинхронного двигателя на металлическом основании?</li> <li>8. Как производится монтаж асинхронного двигателя на стене и потолке?</li> <li>9. Как выполняется заземление электродвигателя?</li> <li>10. Принцип действия заземления (зануления) электродвигателя.</li> <li>11. Как в клеммной коробке асинхронного двигателя собрать схемы соединения в «Звезду» и в «Треугольник»?</li> <li>12. Как изменить направление вращения ротора трехфазного асинхронного электродвигателя?</li> </ol>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>6.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Описать конструкцию и принцип действия электротеплового реле.</li> <li>2. От каких аварийных режимов защищает электротепловое реле</li> <li>3. Объяснить принцип действия теплового компенсатора электро-</li> </ol>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в</p>

	<p>теплового реле.</p> <p>4. Что относится к воспринимающей части электротеплового реле?</p> <p>5. Что относится к исполнительной части электротеплового реле?</p> <p>6. Объяснить зависимость тока уставки электротеплового реле от времени срабатывания.</p> <p>7. Как производится расчет и выбор электротеплового реле?</p> <p>8. На какую стандартную температуру окружающего воздуха рассчитаны электротепловые реле всех типов?</p> <p>9. Почему электротепловое реле не может защитить электродвигатель при коротком замыкании?</p> <p>10. Изобразить схему включения электротеплового реле совместно с нереверсивным магнитным пускателем.</p> <p>11. Как вернуть сработавшее электротепловое реле в исходное, рабочее состояние?</p>	<p>соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
7.	<p>1. Какие типы электрических щитков существуют?</p> <p>2. Для чего предназначены автоматические выключатели (АВ) и какие функции они выполняют?</p> <p>3. Для чего предназначены выключатели дифференциальные электромеханические (ВД, УЗО) и какие функции они выполняют?</p> <p>4. Как устроены автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) и для чего они предназначены?</p> <p>5. Каковы основные отличия АВ, УЗО, АВДТ, плавких предохранителей?</p> <p>6. Какие требования предъявляются к автоматическим выключателям?</p> <p>7. Какие системы заземления существуют? Каковы их отличительные признаки?</p> <p>8. Какие виды схем электроснабжения квартир вы знаете?</p> <p>9. Как расшифровываются названия систем электроснабжения с устройствами защитного отключения: <i>TN</i>, <i>TT</i>, <i>IT</i>?</p> <p>10. На какие подсистемы подразделяется система электроснабжения <i>TN</i>?</p> <p>11. Изобразить схему электроустановки системы <i>TN-C</i>?</p> <p>12. Изобразить схему электроустановки системы <i>TN-C-S</i>?</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>

Отчет оценивается по усмотрению преподавателя оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или оценкой «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» ставится обучающимся, уровень ЗУН которых соответствует критериям, установленным для положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после сдачи отчета.

Шкала	Критерии оценивания
Оценка 5 (отлично)	- изложение материала логично, грамотно; - свободное владение терминологией;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на контрольные вопросы;</li> <li>- умение описывать законы, явления и процессы;</li> <li>- умение проводить и оценивать результаты измерений;</li> <li>- способность решать инженерные задачи.</li> </ul>
Оценка 4 (хорошо)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- изложение материала логично, грамотно;</li> <li>- свободное владение терминологией;</li> <li>- осознанное применение теоретических знаний для описания законов, явлений и процессов, решения конкретных инженерных задач, проведения и оценивания результатов измерений, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.</li> </ul>
Оценка 3 (удовлетворительно)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- изложение материала неполно, непоследовательно,</li> <li>- неточности в определении понятий, в применении знаний для описания законов, явлений и процессов, решения конкретных инженерных задач, проведения и оценивания результатов измерений,</li> <li>- затруднения в обосновании своих суждений;</li> <li>- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.</li> </ul>
Оценка 2 (неудовлетворительно)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в определении понятий и описании законов, явлений и процессов, искажен их смысл, не решены инженерные задачи, неправильно оцениваются результаты измерений;</li> <li>- незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении.</li> </ul>

#### 4.1.3. Тестирование

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.

№	Оценочные средства	Код и наименование индикатора компетенции
	Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компетенций в процессе освоения дисциплины	
1.	<p>Какой проводниковый материал имеет самое низкое удельное сопротивление?</p> <p>Ответы: 1) медь; 2) цинк; 3) серебро; 4) алюминий; 5) латунь.</p>	ИД-1.ОПК-4 Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности
2.	Какой материал называется латунью?	ИД-1.ОПК-4

	<p>Ответы:</p> <p>1) сплав меди с оловом; 2) сплав серебра с медью;  3) сплав меди с алюминием; 4) сплав меди с цинком;  5) сплав железа с медью.</p>	<p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
3.	<p>Где и каких устройствах применяются сплавы с высоким электрическим сопротивлением?</p> <p>Ответы:</p> <p>1) в линиях электропередач; 2) в кабельных линиях;  3) в обмотках трансформаторов и электрических машин;  4) в электронагревательных приборах; 5) в электрических магнитах.</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
4.	<p>Какие вещества относятся к жидким диэлектрикам?</p> <p>Ответы:</p> <p>1) питьевая вода; 2) бензин и керосин;  3) Трансформаторное и конденсаторное масла;  4) жидкий азот; 5) моторное масло.</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
5.	<p>На какие две группы делятся магнитные материалы?</p> <p>Ответы:</p> <p>1) магнитно-мягкие и магнитно-твердые;  2) электротехническая сталь и легированная сталь;  3) феррит и пермаллой;  4) эбонит и бакелит; 5) гетинакс и текстолит.</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
6.	<p>С какой целью магнитопровод трансформатора набирается из отдельных листов электротехнической стали, разделенных изоляцией?</p> <p>Ответы:</p> <p>1) для увеличения магнитного потока;  2) для снижения веса магнитопровода;  3) для уменьшения высших гармонических составляющих в выходном напряжении;  4) для уменьшения потерь в магнитопроводе от вихревых токов;  5) для лучшего охлаждения магнитопровода трансформаторным маслом.</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
7.	<p>Назвать допустимое сопротивление изоляции электрических машин?</p>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и</p>

	<p>Ответы:</p> <p>1) больше 0,5 МОм; 2) больше 200 кОм; 3) больше 100000 Ом; 4) больше 1,5 МОм; 5) меньше 200000 Ом.</p>	<p>реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
8.	<p>Назвать допустимое сопротивление изоляции электрических машин?</p> <p>Ответы:</p> <p>1) больше 0,5 МОм; 2) больше 200 кОм; 3) больше 100000 Ом; 4) больше 1,5 МОм; 5) меньше 200000 Ом.</p>	<p>ИД-1.ОПК-4 Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
9.	<p>Срок службы деревянных опор из пропитанной креозотом древесины?</p> <p>Ответы:</p> <p>1) 12...20 лет; 2) 25...35 лет; 3) 5...8 лет; 4) 3...5 лет; 5) 40...50 лет.</p>	<p>ИД-1.ОПК-4 Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>
10.	<p>Что понимается под «стрелой провеса» линии электропередач?</p> <p>Ответы:</p> <p>1) глубина заглубления опор; 2) расстояние между соседними опорами; 3) расстояние от земли до нижней точки провода в середине пролета; 4) Стрела провеса – это вертикальное расстояние между нижней точкой провода и прямой, соединяющей точки его крепления на опорах; 5) Расстояние от верхнего фазного провода до нижнего нулевого провода.</p>	<p>ИД-1.ОПК-4 Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи.

Шкала	Критерии оценивания (% правильных ответов)
Оценка 5 (отлично)	80-100
Оценка 4 (хорошо)	70-79



<b>Шкала</b>	<b>Критерии оценивания (% правильных ответов)</b>
Оценка 3 (удовлетворительно)	50-69
Оценка 2 (неудовлетворительно)	менее 50

#### 4.1.4. Контрольная работа

Контрольная работа предусмотрена для заочной формы обучения. Контрольная работа является самостоятельной исследовательской работой, позволяющей оценивать умения и навыки студентов, полученные в результате изучения дисциплины. Темы контрольных работ предлагаются на выбор студентам на одном из первых занятий. Контрольная работа должна быть завершена в течение семестра.

Структурными элементами контрольной работы являются: титульный лист; оглавление; введение; основная часть; заключение; список использованных источников; приложения. Контрольная работа объемом не более 20 страниц выполняется на компьютере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (допускается написание работы от руки пастой синего или черного цвета). Текст выравнивается по ширине, междустрочный интервал - полтора, шрифт - Times New Roman (14 пт.), параметры полей - нижнее и верхнее - 20 мм, левое - 30, правое - 10 мм, отступ абзаца - 1,5 см.

<b>Шкала</b>	<b>Критерии оценивания</b>
Оценка 5 (отлично)	выполнены все требования к написанию контрольной работы: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка 4 (хорошо)	основные требования к контрольной работе выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка 3 (удовлетворительно)	имеются существенные отступления от требований к контрольной работе. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании контрольной работы или при ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод.
Оценка 2 (неудовлетворительно)	тема контрольной работы не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

#### Примерные темы контрольных работ

1. Монтаж и техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ.
2. Монтаж кабельных линий напряжением до 1000 В и свыше 1000 В.
3. Монтаж деревянных и железобетонных опор воздушных линий напряжением.

4. Особенности монтажа воздушных линий электропередач с использованием самонесущих проводов марки СИП.
5. Монтаж контуров заземления при строительстве объектов энергетики.
6. Монтаж молниезащиты при строительстве объектов энергетики.
7. Монтаж и наладка силовых трансформаторов.
8. Монтаж и пуск в ход электродвигателей новых серий 5А и 6А.
9. Монтаж электроизмерительных приборов и приборов учета электрической энергии.
10. Монтаж электроосветительных и облучательных установок.

## **4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации**

### **4.2.1. Дифференцированный зачет**

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено»; оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в случае дифференцированного зачета.

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных (практических) занятий. Зачет принимается преподавателями, проводившими лабораторные (практические) занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоряжения ректора, проректора по учебной и воспитательной работе, заместителя директора Института по учебной работе не допускается.

Форма проведения зачета (устный опрос по билетам) определяется кафедрой и доводится до сведения обучающихся в начале семестра.

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в секретариате директората зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в секретариат после окончания мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами.

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 минут.

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины.

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетно-экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.

Результат зачета выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость в день зачета, в присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость.

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не зачтено».

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился».

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компьютеров,

ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено».

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются заместителем директора института по учебной работе.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе.

Допускается с разрешения заместителя директора института по учебной работе досрочная сдача зачета с записью результатов в экзаменационный лист.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

№	Оценочные средства	Код и наименование индикатора компетенции
1.	<p>Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компетенций в процессе освоения дисциплины</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Что входит в состав монтажно-технологической документации?</li> <li>2. Какие вопросы решают при разработке проекта организации строительства и проекта производства работ?</li> <li>3. Решение каких вопросов обеспечивает участок подготовки производства монтажных работ?</li> <li>4. Что входит в комплекс работ по организации монтажной площадки?</li> <li>5. Что такое монтажепригодность оборудования?</li> <li>6. Какие работы предшествуют монтажу электродвигателей?</li> <li>7. Что включает в себя ревизия электродвигателей?</li> <li>8. Какие мегомметры применяются при проверке сопротивления изоляции обмоток электрических машин?</li> <li>9. Что включает в себя типовой объём работ по техническому обслуживанию электрических машин?</li> <li>10. Виды износа электрических машин?</li> <li>11. Основные неисправности электрических машин и их проявления?</li> <li>12. Причины снижения сопротивления изоляции электрических машин?</li> <li>13. Назначение и конструкция силового кабеля. Основные элементы конструкции силового кабеля?</li> <li>14. Структура маркировки кабеля. Буквенно цифровые обозначения – марки?</li> <li>15. Как производится погрузка-выгрузка и перемещение барабана с кабелем?</li> <li>16. Требования, предъявляемые к кабельным трассам?</li> <li>17. Как и при каких условиях производится прокладка</li> </ol>	<p>ИД-1.ОПК-4</p> <p>Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью профессиональной деятельности</p>

	<p>кабельных линий?</p> <p>18. Механизмы применяющиеся для прокладки кабеля и их устройство?</p> <p>19. Как производится защита кабеля, проложенного в земле?</p> <p>20. Основные операции при строительстве воздушных линий электропередач (ВЛ)?</p> <p>21. Перечислить требования к конструктивным элементам ВЛ?</p> <p>22. Как устроено заземление и зануление ВЛ?</p> <p>23. Описать технологические приемы установки опор и раскатки проводов?</p> <p>24. Порядок проведения осмотров ВЛ?</p> <p>25. В каких случаях проводятся внеочередные осмотры ВЛ?</p> <p>26. Когда и как следует измерять сопротивление заземляющих устройств ВЛ?</p> <p>27. Описать технологические приемы установки опор и раскатки проводов?</p> <p>28. Способы и конструкции вводов воздушных линии электропередач в здания?</p> <p>29. Вводы в здания с помощью кабеля?</p> <p>30. Монтаж тросовой электропроводки?</p> <p>31. Зарядка и ревизия светильников с лампами накаливания (ЛН) и люминесцентными лампами (ЛЛ)?</p> <p>32. Перечислить работы, предшествующие монтажу электродвигателей.</p> <p>33. В каких случаях проводится полная ревизия электродвигателей. Перечислить операции, входящие в ее состав.</p> <p>34. Требования к опорным основаниям (фундаментам) для установки электродвигателей.</p> <p>35. Как и с помощью каких приспособлений проводится центровка валов электродвигателя и рабочей машины?</p> <p>36. Как и для чего выполняется зануление и заземление электродвигателей?</p> <p>37. Порядок включения двигателя в работу.</p> <p>38. Сушка обмоток электрических машин и трансформаторов.</p> <p>39. Транспортирование, подготовка к монтажу силовых трансформаторов.</p> <p>40. Пусконаладочные работы при включении силовых трансформаторов в работу.</p> <p>41. Неисправности электрических машин и их проявление.</p> <p>42. Мероприятия, проводимые при оперативном и техническом обслуживании силовых трансформаторов</p> <p>43. Номинальный и допустимый режимы нагрузки силового трансформатора.</p> <p>44. Влияние нагрузки трансформатора на износ его изоляции.</p> <p>45. Оперативное обслуживание силовых трансформаторов.</p> <p>Представляются контрольные вопросы, выносимые на зачет/дифференцированный зачет</p>	
--	--	--

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице.

Шкала	Критерии оценивания
Оценка 5 (отлично)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся полно усвоил учебный материал;</li> <li>- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется терминологией;</li> <li>- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений и процессов;</li> <li>- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической последовательности;</li> <li>- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;</li> <li>- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;</li> <li>- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов.</li> </ul>
Оценка 4 (хорошо)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место один из недостатков:</li> <li>- в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа;</li> <li>- в изложении материала допущены незначительные неточности.</li> </ul>
Оценка 3 (удовлетворительно)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности принципиального характера в ответе на экзамене: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопросов;</li> <li>- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопросов;</li> <li>- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуации.</li> </ul>
Оценка 2 (неудовлетворительно)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при ответе на вопросы;</li> <li>- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;</li> <li>- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;</li> <li>- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки.</li> </ul>

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

Номер изменения	Номера листов			Основание для внесения изменений	Подпись	Расшифровка подписи	Дата внесения изменения
	замененных	новых	аннулированных				