

Приложение № 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 09 – 001  
от «19» сентября 2016г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Наименование объекта: **ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.**

Вид объекта: **Учебное здание.**

Адрес объекта: **454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 75.**

№ п/п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната.	Нет.	8	42	Отсутствует адаптированная туалетная комната.	С, К, О, Г.	Оборудовать туалетную комнату (свободное пространство в центре диаметром 1,4 м., крючки для одежды и принадлежностей, унитаза с опорой для спины, система тревожной сигнализации, поручни к раковине и унитаза) (СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт.

5.2	Душевая/ ванная комната.	Есть.	---	43, 44, 45	<p>Высота порога двери более 0,014 м.</p> <p>Места для переодевания не адаптированы для инвалидов (подлокотники, крючки для одежды на недопустимой высоте)</p> <p>Отсутствует адаптивная душевая кабина.</p> <p>Отсутствует кнопка вызова персонала.</p>	С, К, О, Г.	<p>К порогу установить накладки с углом наклона 1:10.</p> <p>При необходимости адаптировать места для переодевания (на лавочках установить подлокотники, крючки для одежды установить на нормативную высоту).</p> <p>При необходимости адаптировать душевую кабину (установить откидное сиденье, настенные поручни)</p> <p>Установить кнопку вызова персонала. (СП 59.13330.2012)</p>	Текущий ремонт.
5.3	Бытовая комната (гардеробная).	Нет.	---	---	---	---	---	---

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	8	42, 43, 44, 45	Текущий ремонт.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.