

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 09 – 001
от «19» сентября 2016г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта: **ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.**

Вид объекта: **Учебное здание.**

Адрес объекта: **454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 75.**

№ п/п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства.	Есть.	---	13, 46, 47, 48	Отсутствуют вывески с графиком работы.	О, К, Г, С.	Установка вывесок с графиком работы	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства.	Нет.	---	---	Акустические средства отсутствуют (только система сигнализации).	Г.	При необходимости установить в помещениях, где могут находиться слабослышащие, специальных персональных приборов усиления звука. Оборудование системы оповещения с дублированием	Текущий ремонт.

							<p>акустической информации световыми сигналами.</p> <p>Установить приложение Skype для связи с Всероссийским Обществом Глухих при необходимости получения услуг сурдопереводчика. (СП 59.13330.2012)</p>	
6.3	Тактильные средства.	Нет.	---	9, 10, 13	Тактильные средства отсутствуют.	С.	<p>Установка вывесок с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненных тактильным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля.</p> <p>Нанесение тактильного покрытия по путям движения.</p> <p>Нанесение напольных предупреждающих тактильных знаков перед препятствиями. (СП 59.13330.2012)</p>	Текущий ремонт.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О)	---	9, 10, 13, 46, 47, 48	Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.